



परिशिष्ट - ठ
प्रारूप घ
(नियम 87(5)देखिए)
फायर ऑडिट रिपोर्ट
Year : 2024-25

प्रति,

Mr. Sunil Khemsara (स्वामी का नाम)

(पता) Khachrod Dist. Ujjain (M.P)

महोदय,

विषय - भवन का नाम- SHRI RAJENDRA JAYANTSEN VIDYAPEETH पता- Jaora Road Khachrod Dist. Ujjain (M.P) की फायर ऑडिट रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण।

मैं, Abdul Rehman REG NO. 05/BFB/2021 (अग्निशमन इंजीनियर का नाम) ने आपके भवन/परिसर का दिनांक 31/05/2024 को निरीक्षण किया और अग्निशमन यंत्रों/अधिष्ठायनों का निरीक्षण किया और उक्त भवन/परिसर का फायर ऑडिट पूर्ण किया गया है।

TYPE OF OCCUPANCY: Educational Building
HEIGHT OF BUILDING: 6 MTR
Plot Area : 4000 Sq.Ft

2. स्थापित किए गए अग्निशमन उपकरणों के ब्यौरे निम्नानुसार है :-

अनुक्रमांक	विवरण	उपलब्ध है या स्थापित नहीं (आवश्यकतानुसार) (टिप्पणी दें)	सिस्टम के कार्य करने के लिए टिप्पणी (यदि आवश्यक हो तो ब्यौरे संलग्न करें)
1.	एक्सेस	Available	01nos Main Entry Gate & 01 Nos Exit
2.	वेट राईजर	Not Required	
3.	डाउन कमर	Not Available	Proposed To Be Install 100 mm Dia Of Pipe
4.	होज रील	Not Available	Proposed To Be Install HOSE REEL WITH 30 MTR LONG PIPE WITH (SS) SHUT OFF NOZZLE

Digitally signed by
ABDUL REHMAN
DATE:2024.05.31
13:13:14 +05'30'